

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4983/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

**Exflo Sp. z o.o.
Wejherowska 6b,
84-207 Koleczkowo**

stwierdza, że wyrób: **Zbiornik przenośny na wodę o pojemności 12 000 dm³, 50 000 dm³, 100 000 dm³, 150 000 dm³, 200 000 dm³, 225 000 dm³, 250 000 dm³, 300 000 dm³.**
Oznaczenie producenta: zbiornik Waterbase typ "F".

produkowany przez: **Exflo Sp. z o.o.
Wejherowska 6b,
84-207 Koleczkowo**

w zakładzie produkcyjnym: **Exflo Sp. z o.o.
Wejherowska 6b,
84-207 Koleczkowo**

spełnia wymagania: **pkt. 6.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).**


Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6687/2022 z dnia 17.10.2022 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 741/BS/22 z dnia 27.03.2023 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej BS CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4983/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa: **od 14.10.2025 r. do 21.05.2028 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczeń
st. brig. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 14 października 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4983/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Zbiornik przenośny na wodę o pojemności 12 000 dm³, 50 000 dm³, 100 000 dm³, 150 000 dm³, 200 000 dm³, 225 000 dm³, 250 000 dm³, 300 000 dm³. Oznaczenie producenta: zbiornik Waterbase typ "F".

Budowa	- zbiornik zamknięty, wykonany w całości z tkaniny technicznej
Materiały:	
- powłoka zbiornika	- tkanina techniczna, wielowarstwowa powlekana PVC i lakierowana dla zabezpieczenia przed promieniowaniem UV
Pojemność	- 12 000 dm ³ , 50 000 dm ³ , 100 000 dm ³ , 150 000 dm ³ , 200 000 dm ³ , 225 000 dm ³ , 250 000 dm ³ , 300 000 dm ³
Wymiary – dane producenta (długość x szerokość x wysokość napełnienia)	- 12 000 dm ³ - 577 x 395 x 75 cm - 50 000 dm ³ - 878 x 745 x 100 cm - 100 000 dm ³ - 1172 x 900 x 135 cm - 150 000 dm ³ - 1172 x 1160 x 140 cm - 200 000 dm ³ - 1525 x 1186 x 140 cm - 225 000 dm ³ - 1687 x 1186 x 140 cm - 250 000 dm ³ - 1730 x 1186 x 150 cm - 300 000 dm ³ - 2050 x 1186 x 140 cm
Masa kompletnego zbiornika	- 12 000 dm ³ - 93,45 kg - 50 000 dm ³ - 193,5 kg (dane producenta) - 100 000 dm ³ - 302,5 kg (dane producenta) - 150 000 dm ³ - 410 kg (dane producenta) - 200 000 dm ³ - 502,5 kg (dane producenta) - 225 000 dm ³ - 556,5 kg (dane producenta) - 250 000 dm ³ - 565 kg (dane producenta) - 300 000 dm ³ - 664,5 kg (dane producenta)

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 14 października 2025 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4983/2023 z dnia 02.08.2023 r.